



**Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie**

Chełm, dnia 12.03.2025 r.

T.2020.25.2025

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1

Zainteresowani Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przeglądu konserwacyjnego zasilaczy UPS 4 szt wg wymagań minimalnych określonych w załączniku nr 1. Modele zasilaczy UPS:

1. AROS MPS100 - 100KVA - BLOK 1A (Parter, pom. 06)
2. AROS Sentinel 5 Plus 6500 - 6,5 KVA - BLOK 1A (Parter, pom. 06)
3. AROS SMS ST80/A0 - 80 KVA - BLOK 1H (Parter, Rozdzielnia pom. 028)
4. EATON 9355-15-N-5-32x9Ah-MNS + EATON 9X55-BAT5-65x7Ah - BLOK 1A (II piętro, pom. tech. pracownia hemodynamiczna)

Minimalny zakres przeglądu zamieszczono w załączniku nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zapytania bez podania powodów odwołania.

O odwołaniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.03.2025 r. do godz. 14:00, na adres email: damian.wierak@szpitalchelm.pl

Przegląd należy wykonać do 28.03.2025 r., termin realizacji przeglądu należy uzgodnić z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie
mgr Mariusz Kowalczyk